



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
97-300 PIOTRKÓW TRYB. ALEJE 3 MAJA 8
TEL. (44) 649-50-63, FAX (44) 647-76-26
e-mail: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl
ODDZIAŁ LABORATORYJNY



AB 539



Sprawozdanie z badania Nr HK-S/358/2018

Strona 1 z 1

Znak sprawy: PSSE-OL-HK-482/266/2018

Piotrków Tryb., dnia 16.07.2018r.

Nazwa i adres klienta: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

Numer protokołu pobrania próbek: -

Oznakowanie próbki w terenie: 1) Ujęcie Szczukocice – wyjście na sieć

Próbki pobrane – p. D. Stępień / dostarczone przez: zleceniodawcę, miejsce poboru:

Ujęcie Szczukocice – wyjście na sieć (wg oświadczenia)


Data przyjęcia próbek do badania: 11.07.2018r.

Rodzaj próbki: woda do spożycia

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badania: 11.07.2018r.

Data zakończenia badania: 12.07.2018r.



WYNIKI BADANIA:

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, zakres akredytacji Nr AB 539 wyd. 19 z dnia 02.07.2018r.

Kod próbki	Kierunek badania	Metoda badawcza	Wynik badania	Jednostka	Wartość dopuszczalna
358/S/HK	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04	0	jtk	0

jtk- liczba jednostek tworzących kolonie

UWAGI:

1. Badanie próbek wykonano w terminach zgodnych z metodami badawczymi.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Klient ma prawo do reklamacji w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania sprawozdania
5. Wartości dopuszczalne oznaczanych parametrów reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294 z 11.12.2017r.).

Autoryzował:

STARSZY ASYSTENT
Sekcji Badań Środowiskowych
Wody i Gleby

mgr inż. Emilia Jurga

Zatwierdził:

Kierownik
Sekcji Badania Żywności
Żywienia i Przedmiotów Użytku
Oddziału Laboratoryjnego

mgr Violetta Maciejewska