

Nasz znak: PPIS-ON-HK-4558/90/2018

Piotrków Tryb., dn. 08.11.2018r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Piotrkowie Trybunalskim
Aleja 3-go Maja 8
fax 44 647 76 26; tel. 44 649 50 63

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

2018-11-14
L. dz. 8560

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdania z dnia 05.09.2018r. Nr HK-S/475/2018, z dnia 21.09.2018r. nr HK-S/541/2018 i z dnia 18.10.2018r. Nr HK-S/644/2018 z badań przeprowadzonych przez:
Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Wody i Gleby PSSE w Piotrkowie Tryb.
(nazwa laboratorium wykonującego badanie)

próbek wody nr 475/S/HK, nr 541/S/HK i nr 644/S/HK pobranych do badania w dniach 27.08.2018r., 17.09.2018r. i 15.10.2018r. z wodociągu publicznego Gorzkowice, punkt poboru:
SUW – wyjście na sieć

(miejsce pobrania, nazwa urzędu)

Urząd Gminy
ul. Szkolna 3
97-350 Gorzkowice
(eksploatujący urządzenie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów zostały naruszone wymagania określone w zał. 1 część C tabela 2 lp. 6 i 15 do rozporządzenia.

W próbce **475/S/HK** stwierdzono ponadnormatywną zawartość:

Żelaza: wynik badania: $270 \pm 27 \mu\text{g/l}$ (wartość dopuszczalna $200 \mu\text{g/l}$)

Mętności: wynik badania: $1,5 \pm 0,2 \text{ NTU}$ (wartość zalecana 1 NTU)

W próbce **541/S/HK** stwierdzono ponadnormatywną zawartość:

Żelaza: wynik badania: $670 \pm 67 \mu\text{g/l}$ (wartość dopuszczalna $200 \mu\text{g/l}$)

Mętności: wynik badania: $3,1 \pm 0,3 \text{ NTU}$ (wartość zalecana 1 NTU)

W próbce **644/S/HK** stwierdzono ponadnormatywną zawartość:

Żelaza: wynik badania: $270 \pm 27 \mu\text{g/l}$ (wartość dopuszczalna $200 \mu\text{g/l}$)

Mętności: wynik badania: $2,2 \pm 0,2 \text{ NTU}$ (wartość zalecana 1 NTU)

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Piotrkowie Trybunalskim
Elżbieta Dobryńska