

Nasz znak: PPIS-ON-HK-4556/55/2019

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Piotrkowie Trybunalskim
Aleja 3-go Maja 8
fax 44 647 76 26, tel. 44 649 50 63



Piotrków Tryb., dn. 24.07.2019r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2017r., poz. 2294) oraz sprawozdania z dnia 19.07.2019r. nr HK-N/609/2019 z badań przeprowadzonych przez:

Oddział Laboratoryjny Sekcja Badań Środowiskowych Wody i Gleby PSSE w Piotrkowie Tryb.
(nazwa laboratorium wykonującego badanie)

próbki wody nr 91/HK/19/2 pobranej do badania w dniu 16.07.2019r.

z wodociągu publicznego Gorzkowice, punkt poboru: sieć – Czerno 23a
(miejsce pobrania, nazwa urzędu)

Urząd Gminy
ul. Szkolna 3
97-350 Gorzkowice
(eksploatujący urządzenie)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia.

W zakresie przebadanych parametrów zostały naruszone wymagania określone w zał. 1 część C tabela 1, lp. 1 do rozporządzenia.

W próbie 91/HK/19/2 stwierdzono:

- obecność bakterii grupy coli – 41 jtk (wartość dopuszczalna – 0 jtk)

Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Piotrkowie Trybunalskim
J. Roll
mgr inż. Joanna Roll
Kierownik Sekcji Higieny Pracy