



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
97-300 Piotrków Tryb. Aleja 3 Maja 8
TEL. (44) 649-50-63, FAX (44) 647-76-26
e-mail: psse.piotrkowtryb@pis.gov.pl
ODDZIAŁ LABORATORYJNY



AB 539



Sprawozdanie Nr HK-S/483/2019

Strona 1 z 1

Znak sprawy: PSSE-OL-HK-482/337/2019

Piotrków Tryb., dnia 25.07.2019r.

Nazwa i adres klienta: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

Numer protokołu pobrania próbek: -

Oznakowanie próbki w terenie: Czerno

Próbki pobrane – p. A. Żak (PSSE Piotrków Tryb.) / dostarczone przez: zleceniodawcę,

miejsce poboru: Czerno 23A (wg oświadczenia)

Data przyjęcia próbek do badania: 22.07.2019r.

Rodzaj próbki: woda do spożycia

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badania: 22.07.2019r.

Data zakończenia badania: 25.07.2019r.

WYNIKI BADANIA:

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, zakres akredytacji Nr AB 539 wyd. 20 z dnia 23.11.2018r.

Kod próbki	Kierunek badania	Metoda badawcza	Wynik badania	Jednostka	Wartość dopuszczalna
482/S/HK	Ogólna liczba mikroorg. w 1 ml na agarze w 22±2°C po 72h, pos. wglęb.	PN-EN ISO 6222: 2004	8 (4 : 16)*	jtk	Bez nieprawidłowych zmian**
	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
	Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml		0	jtk	0
	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0

jtk- liczba jednostek tworzących kolonie

*- niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$, nie uwzględnia niepewności pobrania próbki

** - zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- ✓ 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- ✓ 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

UWAGI:

1. Wyniki podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.
2. Badanie próbek wykonano w terminach zgodnych z metodami badawczymi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.
4. Wartości dopuszczalne oznaczanych parametrów reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Autoryzował:

STARSZY ASYSTENT
Sekcji Badań Środowiskowych
Wody i Gleby

mgr inż. Emilia Jurga

Zatwierdził:

Kierownik Oddziału Laboratoryjnego
Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej
w Piotrkowie Trybunalskim

mgr inż. Piotr Lefych