



Znak sprawy: ZP. 271.4.2020

Gorzkowice, dnia 17 czerwca 2020 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz U. z 2019 r. poz 1843 ze zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ogłoszonego na roboty budowlane pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice."

- I. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami**

Zapytanie:

„...W związku z licznymi obawami dotyczącymi zalegania wód gruntowych i powierzchniowych w terenie oraz trudnościami z odwodnieniem gruntu gliniastego z przewarstwieniami piasku (zwierciadło napięte) prosimy o określone technologie odwodnienia gruntu, jakie technologie są dopuszczone, sugerowane przez Zamawiającego.

2. Prosimy o przekazanie dokładnych badań gruntu - ekspertyzy geotechnicznej.

3. Czy zamawiający posiada miejsce przeznaczone na wysyp nadmiaru gruntu, który może udostępnić Wykonawcy.

4. Prośmy o wskazanie konkretnych odcinków, które należy wykonać w technologii bezwykopowej, przewiertem.

5. Czy zlecenie obejmuje wykonanie ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przepompowni? Prosimy o przedłożenie dokumentacji oraz przedmiaru w powyższym zakresie.”

Odpowiedź:

Ad. 1 - Zgodnie z przedmiarem sugerowany sposób odwodnienia to igłofiltr.

Ad. 2 - Badania geologiczne stanowią załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Ad. 3 – Tak. W ilości max. 1000m³. Miejsca zlokalizowane są w odległości do 7 km.

Ad. 4 - Zakresy realizacji metody bezwykopowych to:

rys. S4 –

kanalizacja tłoczna:



przewiert horyzontalny rurą Ø90PE L=455m od przepompowni PP3 do SI (pozostała długość rury Ø90 w ramach wykopu otwartego)

przewiert horyzontalny rurą Ø90PE L=158m od przepompowni PP2 do S17 (pozostała długość rury Ø90 w ramach wykopu otwartego)

dwa odcinki przewiertu w rurze ochronnej stal Ø150 L=8m

kanalizacja grawitacyjna w zakresie wskazanym na rysunkach jako w rurach ochronnych

rys. S5 -

przewiert horyzontalny rurą Ø90PE L=236m od przepompowni PP1 do S26 (pozostała długość rury Ø90 w ramach wykopu otwartego)

kanalizacja grawitacyjna w zakresie wskazanym na rysunkach jako w rurach ochronnych

rys. S6 -

kanalizacja grawitacyjna w zakresie wskazanym na rysunkach jako w rurach ochronnych

rys. S7 -

kanalizacja grawitacyjna w zakresie wskazanym na rysunkach jako w rurach ochronnych

rys. S8 -

przewiert horyzontalny rurą Ø50PE L=53m od studni S40 do K14

przewiert w rurze ochronnej Ø100 L=8m od K14 do PL2 (pozostałe odcinki w ramach wykopu otwartego)

Zakresy metod bezwykopowych wskazano w przedmiarze robót.

Ad. 5 - Nie przewiduje się wygrodzień przepompowni. Przewiduje się utwardzenia tłuczniami 16/32o grubości 15cm przy przepompowniach i dojazdach

PP1 - 12m² [4mx3m]

PP2 - 16m² [4mx4m]

PP3 - 40m² [13,3mx3m]

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.06.2020 r. do godz. 10:00

W związku w powyższym wprowadza następujące zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia ww. zamówienia:

1. W pkt. 7.16. ppkt d) jest:

Nie otwierać przed dniem 22.06.2020 r. do godz. 10:15

zmienia się na:

Nie otwierać przed dniem 24.06.2020 r. do godz. 10:15

2. W pkt. 8.1. jest:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia 22.06.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie:

Urzędu Gminy Gorzkowice,

ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

Pokój 3

Godziny urzędowania określono w pkt 1.1. niniejszej SIWZ.



zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 7.15 SIWZ należy złożyć w terminie do dnia **24.06.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie:**

Urzędu Gminy Gorzkowice,
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice
Pokój 3

Godziny urzędowania określono w pkt 1.1. niniejszej SIWZ.

3. W pkt. 8.3.. jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie:

Urzędu Gminy Gorzkowice,
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice
Pokój 3

W związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu Urzędu związanymi z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający przewiduje, że w sytuacji **gdy Urząd będzie niedostępny dla osób niezatrudnionych w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert**, czynność ta odbędzie się bez możliwości fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców. Zamawiający zapewni wówczas transmisję online z czynności otwarcia ofert dostępną pod linkiem: <https://www.youtube.com/channel/UCNjC7k4nJZNGgY-ugZ2ux9w>

zmienia się na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.06.2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie:**

Urzędu Gminy Gorzkowice,
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice
Pokój 3

W związku z utrudnieniami w funkcjonowaniu Urzędu związanymi z ogłoszonym w Polsce stanem epidemiologicznym Zamawiający przewiduje, że w sytuacji **gdy Urząd będzie niedostępny dla osób niezatrudnionych w dniu wyznaczonym na otwarcie ofert**, czynność ta odbędzie się bez możliwości fizycznej obecności przedstawicieli Wykonawców. Zamawiający zapewni wówczas transmisję online z czynności otwarcia ofert dostępną pod linkiem: <https://www.youtube.com/channel/UCNjC7k4nJZNGgY-ugZ2ux9w>

Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 546349-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.

Dokonane odpowiedzi i modyfikacje specyfikacji wiążą wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

**Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY**

Karol Strojcki

*(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*

