



Znak sprawy: ZP.271.4.2020

Gorzkowice, dnia 18 czerwca 2020 r.

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp ogłoszonego na roboty budowlane pn.:

"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice."

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zapytanie:

„...W dokumentacji projektowej jest zapis do pompowni ścieków, że nie jest wymagane wpięcie do monitoringu/wizualizacji. Czy Państwo koszt wpięcia do istniejącego monitoringu realizują we własnym zakresie czy nie ma w ogóle systemu wizualizacji i monitoringu na istniejące pompownie ścieków.”

Odpowiedź:

Pompownie nie będą obecnie wpinane do systemu monitoringu. Natomiast wyposażenie przepompowni powinno posiadać rozwiązania techniczne umożliwiające dokonanie takich czynności w późniejszym etapie bez dodatkowych ingerencji w urządzenia.

Powyższe odpowiedzi wiążą Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

**Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTY GMINY**
Karol Strojcki