



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

Gorzkowice, dn. 31 maja 2021r.

ZP.271.6.2021

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**WYJAŚNIENIA
do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków w
Gorzkowicach.”

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestnika postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający - Gmina Gorzkowice - udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:

„W związku z ogłoszonym przetargiem na: Przebudowę i rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Gorzkowicach, proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o udostępnienie rysunków części elektrycznej
2. Należy rozbudować system dyspozytorski Win CC, proszę o podanie typu licencji, ilości wolnych zmiennych możliwych do zdefiniowania.
3. Czy istniejący system wizualizacji Oczyszczalni Ścieków jest objęty opieką gwarancyjną lub stałą opieką serwisową? Jeśli tak, to przez jaką firmę?
4. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy na potrzeby realizacji zadania, kody dostępu, hasła, źródła oprogramowania, dokumentację istniejącego systemu wizualizacji?”

Odpowiedz Zamawiającego:

1. Rysunki części elektrycznej udostępniono w załączeniu.
2. Brak licencji, ilości wolnych zmiennych możliwych do zdefiniowania – brak danych. z uwagi na anachroniczność zastosowanych rozwiązań zaleca się zlikwidować istniejący system wizualizacji WINN w miejsce którego należy



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

zainstalować system wizualizacji w oparciu o program otwarty dostosowując do aktualnych wymogów obiektu z możliwością rozbudowy systemu.

3. Istniejący system wizualizacji Oczyszczalni Ścieków nie jest objęty opieką gwarancyjną ani też stałą opieką serwisową.
4. Zamawiający dysponuje tylko hasłem wejścia do oprogramowania, które zostanie udostępnione Wykonawcy na potrzeby realizacji zadania.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający: Gmina Gorzkowice dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert do dnia 16.05.2021 r., tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ **przed zmianą jest:**

14.2. Termin składania ofert: 14.06.2021 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 14.06.2021 r. godz. 11:00.

w rozdziale 14 SWZ **po zmianie jest:**

14.2. Termin składania ofert: 16.06.2021 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 16.06.2021 r. godz. 11:00.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **przed zmianą jest:**

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.07.2021 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.07.2021 r.

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00065704/01 z dnia 26.05.2021 oraz zmiany




SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

postępowania o identyfikatorze: ccd91e21-6aba-454d-84b0-feef73488110
opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
- F. W załączeniu:
- 1) Rysunki części elektrycznej
 - 2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Iwona Kadł

(podpis)

Gemer

