

GMINA GORZKOWICE

97-350 Gorzkowice

ul. Szkolna 1
NIP 771-000-000



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

Gorzkowice, dn. 10 czerwca 2021r.

ZP.271.6.2021

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

WYJAŚNIENIA

do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach.”

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestnika postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający - Gmina Gorzkowice - udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

W związku z brakiem informacji oraz rysunków przepompowni ścieków surowych uprzejmie prosimy o zamieszczenie rysunków oraz podanie wymiarów zbiornika, średnic rurociągów, parametrów i nazwy producenta istniejących pomp oraz istniejącego mieszadła.

Pytanie 2:

W związku z rozbieżnością między projektem budowlanym a specyfikacją techniczną odnośnie parametrów pomp znajdujących się w przepompowni ścieków surowych prosimy o sprecyzowanie parametrów pomp ścieków surowych.

Odpowiedz Zamawiającego:

Ad. Pytanie 1:

W załączeniu przekazuję rysunek przepompowni ścieków wybudowanej wraz z blokiem BOS 200. W latach 2004-2006 w związku z rozbudową oczyszczalni ścieków o blok BOS- 500 istniejąca przepompownia została wyposażona o urządzenia. Zakres prac dotyczących przebudowy przepompowni obejmował wymianę istniejących pomp na nowe, wyposażenie w mieszadło mechaniczne o osi poziomej umocowane na



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

przewodnicy. Dodatkowo w celu umożliwienia bezpiecznej obsługi pompowni wykonano komorę zasuw 250x180 cm i wysokości 175 cm, w której została umieszczona armatura niezbędna do obsługi pompowni. Komora została wykonana z betonu B-20 zbrojonego prętami stalowymi ze stali A0 i średnicy 6 mm. Grubość ścian komory 15 cm. W załączeniu dokumentacja zdjęciowa.

Przedmiotowa dokumentacja nie zawierała rysunków w zakresie przepompowni ścieków.

Parametry budowli i urządzeń to:

- zbiornik – żelbetowy, monolityczny, głębokość całkowita 4,0m, średnica wewnętrzna 3,0m, czynna pojemność 4,70m³. Kolektor ścieków surowych wyprowadzony jest 0,80m nad dnem zbiornika pompowni.
- średnice rurociągów – 80mm,
- pompy 3 szt.- AFP0831.1-M30/4 4.0 kW
- mieszadło śmigłowe -220MS 0,75-8

Ad. Pytanie 2:

Należy zastosować pompy z wolnym przelotem o parametrach: $Q = 10 \text{ dm}^3/\text{s}$; $H = 15 \text{ m}$ sł. H₂O.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. **Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz 286 ust. 3 ustawy Pzp**, Zamawiający: Gmina Gorzkowice dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert **do dnia 18.06.2021 r.**, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: 16.06.2021 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 16.06.2021 r. godz. 11:00.

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: 18.06.2021 r. godz. 10:00.

14.3. Termin otwarcia ofert: 18.06.2021 r. godz. 11:00.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.07.2021 r.

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ **po zmianie jest:**

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17.07.2021 r.

- D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr **2021/BZP 00065704/01** z dnia **26.05.2021** oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: ccd91e21-6aba-454d-84b0-feef73488110 opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>
- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
- F. W załączeniu:
- 1) Rysunek przepompowni,
 - 2) Dokumentacja zdjęciowa,
 - 3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zup. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY

mgr Iwona Kadir

(podpis)

Gamel

