



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

ZP.271.6.2021

Gorzkowice, dn. 15 czerwca 2021 r.

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu*

WYJAŚNIENIA

do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane
pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach.”

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019) w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez uczestnika postępowania, w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, Gmina Gorzkowice udziela odpowiedzi i wyjaśnia, co następuje:

Zapytanie 1 z dnia 10 czerwca 2021 r.:

Zwracam się z prośbą o zmianę terminu składania ofert w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy dla zadania „Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków w Gorzkowicach”. Ze względu na okres związany z pandemią oraz wzmożony sezon budowlany pozyskanie ofert od większości dostawców, podwykonawców i hurtowni materiałów budowlanych jest bardzo utrudniony, dlatego sporządzenie wiarygodnej oferty przetargowej jest praktycznie niemożliwe. W związku z powyższym wnioskuję o zmianę terminu składania ofert na 30.06.2021r.


Zapytanie 2 z dnia 11 czerwca 2021r.:

Prosimy o potwierdzenie ilości dmuchaw, które należy wymienić w pracującym bloku BOSS 500 na rysunkach są 3 dmuchawy natomiast w przedmiarach robót wymiana 2 sztuk, prosimy również o podanie parametrów potrzebnych do doboru dmuchaw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. Zapytanie 1:

Zamawiający wydłuża termin składania ofert.



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

**Przebudowa i rozbudowa obiektów Oczyszczalni Ścieków
w Gorzkowicach**

Ad. Zapytanie 2:

Informuję, że wymiana dotyczy 2 dmuchaw w bloku technologicznym ZBW-BOS-200. Parametry dmuchaw: $Q = 400 \text{ m}^3/\text{h}$; spręż 5500 mbar, moc 7,5 kW.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany SWZ stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. **Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz 286 ust. 3 ustawy Pzp**, Zamawiający: Gmina Gorzkowice dokonuje zmiany SWZ w taki sposób, że przedłuża termin składania ofert, tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 SWZ przed zmianą jest:

14.2. Termin składania ofert: **18.06.2021 r. godz. 10:00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **18.06.2021 r. godz. 11:00.**

w rozdziale 14 SWZ po zmianie jest:

14.2. Termin składania ofert: **01.07.2021 r. godz. 10:00.**

14.3. Termin otwarcia ofert: **01.07.2021 r. godz. 11:00.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **17.07.2021 r.**

w rozdziale 15 pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia **30.07.2021 r.**

D. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr **2021/BZP 00065704/01 z dnia 26.05.2021 r.** oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: **ccd91e21-6aba-454d-84b0-feef73488110** opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

F. W załączeniu:

1) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**Z up. WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY**

Karol Stojęcki

(podpis)