

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. 97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 85 Laboratorium Działu Ochrony Środowiska 97-500 Radomsko, ul. Spacerowa 120 Tel. 44 683 25 33, 44 683 25 44; Tel. kom. 694 442 343 fax.: 44 683 50 38; e-mail: laboratorium@pgk-radomsko.pl	  URZĄD GMINY GORZKOWICE 20.06.2022 AB 1007
	wzięto dnia 20.06.2022 7635	

Sprawozdanie z badania wody nr 383/22	L.dz. 7635 znak sprawy zał.	strona: 1/2
--	--	-------------

Zleceniodawca	
Nr zlecenia/Nr umowy	230/22
Nazwa	Gmina Gorzkowice
Adres	ul. Szkolna 3 97-350 Gorzkowice

Obiekt badań		
Rodzaj i opis próbki	próbka wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi	
Miejsce pobierania próbki	SUW Gorzkowice – wyjście na sieć (zgodnie z deklaracją klienta)	
Data i godzina pobierania/przyjęcia próbki	01.06.2022r. godz. 9 ²⁵	
Numer protokołu pobierania/przyjęcia próbki	protokół przyjęcia nr 232/22	
Sposób pobierania próbki	próbka dostarczona przez klienta	
Pobieranie próbki wg normy	próbka dostarczona przez klienta	
Osoba uprawniona do pobierania próbki	próbka dostarczona przez klienta	
Numer identyfikacyjny próbki	nr 401/22	Data rozpoczęcia badania: 01.06.2022r.
		Data zakończenia badania: 01.06.2022r.
Uwagi	Stan próbki: prawidłowy	

Wyniki badań dotyczą wyłącznie badanej próbki. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium Działu Ochrony Środowiska nie wolno powielać fragmentów sprawozdania.

	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Radomsku Laboratorium Działu Ochrony Środowiska	strona: 2/2
	Sprawozdanie z badania wody nr 383/22	

Lp.	Badany wskaźnik	Wynik ± U nr próbki 401/22	Jednostka miary	Najwyższe dopuszczalne stężenia*	Stwierdzenie zgodności	Metoda badawcza	
1	Stężenie żelaza	85 ± 11	µg/l	≤ 200	-	A S	PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016

A - metoda akredytowana

S - metoda badań zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku, decyzja z dnia 30.12.2021r nr NHSK/79/2021

U - niepewność rozszerzona (poziom ufności 95%, współczynnik rozszerzenia k=2)

- dla badań chemicznych i fizycznych nie uwzględniono niepewności związanej z pobieraniem próbki

* - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. 2017 r., poz. 2294

Wyniki badań odnoszą się do otrzymanej próbki.

Uwagi:

1. Klient ma prawo do złożenia skargi na wykonaną usługę.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności w całym zakresie usługi.

Sporządził: Laborant Marcin Tomaszewski		Autoryzował: Inspektor ds. ochrony środowiska - laborant Tomasz Drogosz		Zatwierdził: Kierownik Laboratorium Działu Ochrony Środowiska	
podpis: <i>Marcin Tomaszewski</i>	data: 01.06.2022r.	podpis: <i>T. Drogosz</i>	data: 01.06.2022r.	podpis: <i>Anna Augustyniak</i>	data: 01.06.2022r.

KONIEC SPRAWOZDANIA

numer: PO/RB/5	obowiązuje od: 21.10.2019r.
----------------	-----------------------------