



URZĄD GMINY GORZKOWICE
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
97-300 Piotrków Tryb. Aleja 3 Maja 8
TEL. (44) 649-50-63, FAX (44) 647-76-26
e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl
ODDZIAŁ LABORATORYJNY



AB 539



Sprawozdanie Nr OL-HK-S/307/2022

Strona 1 z 1

Znak sprawy: OL-HK.9051.256.2022

Piotrków Tryb., dnia 29.07.2022r.

Nazwa i adres klienta: Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice (dane dostarczone przez klienta)

Numer protokołu pobrania próbek: -

Oznakowanie próbki w terenie: brak (dane dostarczone przez klienta)

Próbki pobrane przez: p. D. Stempień/dostarczone przez: zlecniodawcę, miejsce poboru: Żuchowice – nowy odcinek wodociągu (238 m) (dane dostarczone przez klienta)

Data przyjęcia próbek do badania: 25.07.2022r.

Rodzaj próbki: woda do spożycia (dane dostarczone przez klienta)

Stan próbki w chwili przyjęcia: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badania: 25.07.2022r.

Data zakończenia badania: 28.07.2022r.

WYNIKI BADANIA:

Kod próbki	Kierunek badania	Metoda badawcza	Wynik badania	Jednostka	Wartość dopuszczalna
308/S/HK	Ogólna liczba mikroorg. w 1 ml na agarze w 22±2°C po 72h, pos. wgłęb.	PN-EN ISO 6222: 2004	nie wykryto	jtk	Bez nieprawidłowych zmian*
	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	0	jtk	0
	Liczba <i>Escherichia coli</i> w 100 ml		0	jtk	0
	Liczba enterokoków kałowych w 100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk	0

jtk- liczba jednostek tworzących kolonie

*- zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:

- ✓ 100 jtk / 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
- ✓ 200 jtk / 1 ml w kranie konsumenta

UWAGI:

1. Wyniki podane w sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.
2. Badanie próbek wykonano w terminach zgodnych z metodami badawczymi.
3. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej niż w całości.
4. Wartości dopuszczalne oznaczanych parametrów reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294).

Autoryzował:

STARSZY ASYSTENT
Sekcji Badań
Środowiskowych Wody
Ewa Gątkowska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Sekcji Badań Żywności i Żywnienia
Oddziału Laboratoryjnego
mgr Violetta Maciejewska