

U1/S1			
U1/S2	24		
U1/S3			
U1/S4			

U1/S1			
U1/S2	24		
U1/S3			
U1/S4			

Proj. kable DC
w rurze osłonowej DVR

Inwerter
-U1

U1/S1			
U1/S2	24		
U1/S3			
U1/S4			

U1/S5			
U1/S6	24		
U1/S7			
U1/S8			

Proj. kable DC
w rurze osłonowej DVR

U1/S5			
U1/S6	24		
U1/S7			
U1/S8			

U1/S5			
U1/S6	24		
U1/S7			
U1/S8			

DANE INSTALACJI:
Moduły 340 Wp
Inwerter 40 kW
Liczba modułów fotowoltaicznych - 144 szt.
Liczba inwerterów - 1 szt.
Moc sumaryczna: 48,96 kWp (DC) / 40 kW (AC)

Jednostka projektowa:
AB Consulting
Arkadiusz Baranowski
ul. Krasnowolska 3L
02-847 Warszawa

Inwestor:
Gmina Gorzkowice
ul. Szkolna 3
97-350 Gorzkowice

Nazwa zadania:
Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice
Przedmiot opracowania:
Poprawa efektywności energetycznej Obiektu Ujęcia Wody w Szczukocicach
Adres:
dz. nr 118, 119/1, 119/2; obręb nr 0023; j.ew. 101003_2 ;woj. łódzkie; pow. piotrkowski; gm. Gorzkowice;

Specjalność: ELEKTRYCZNA Kategoria obiektu: XXX

Faza: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Opracował: mgr inż. Wojciech Hejduk Podpis: *Hejduk*
LOD/2474/POOE/14

Nazwa rysunku:
Instalacja fotowoltaiczna. Rzut. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Revizja: A	Data: 05/2021	Skala: -	Nr rysunku: E-05
------------	---------------	----------	------------------