

Projekt pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice**” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
ul. Szkolna 3
NIP 771-10-87-832

Gorzkowice, dnia 03 stycznia 2023 r.

Znak postępowania: **ZP.271.13.2022**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „**Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice**”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice, **przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Zestaw pytań Nr 1 z dnia 29.12.2022 r.:

1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych dla każdej instalacji?
Odpowiedź: TAK
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, pod warunkiem, że zostanie one wykonane z uwzględnieniem DTR modułów fotowoltaicznych i optymalizatorów.
3. Prosimy o potwierdzenie, że dobór materiałów przez wykonawcę ma być w oparciu o załącznik nr 9 do SWZ, a parametry modułów i inwerterów w projektach nie są wiążące.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
4. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odbiór końcowy nastąpi z chwilą wykonanie wszystkich prac objętych zakresem zamówienia oraz obowiązków wynikających z zawartej Umowy. Zgodnie z § ust. 7 pkt 6) Projektu umowy – „Zgłaszając gotowość do odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dla każdej rozliczanej instalacji: dokumentację zgłoszeniową do Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) wraz z potwierdzeniem przekazania jej do zakładu energetycznego z zastrzeżeniem, że jeżeli OSD wskaże w późniejszym terminie braki w dokumentacji zgłoszeniowej Wykonawca ma obowiązek je usunąć w ramach gwarancji pod rygorem zapłaty kar umownych przewidzianych dla niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków gwarancyjnych.”
5. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z

Projekt pn.: „*Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice*” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż jedynie instalacja dla budynku Szkoły Podstawowej jest instalacją nadachową. Pozostałe instalacje są instalacjami gruntowymi. Tym samym w zakresie Wykonawcy nie znajduje się naprawa instalacji odgromowej budynków niemniej po stronie Wykonawcy jest wykonanie prac opisanych w dokumentacji projektowej.

6. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpowarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w zakresie Wykonawcy jest wykonanie montażu PWP tylko dla budowanych instalacji fotowoltaicznych.

7. Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż obiekty nie są objęte ochroną konserwatorską.

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na realizację wymagań zawartych w "opinii geotechnicznej dla miejscowości Szczukocice" w punkcie VII.4 poprzez zastosowanie odpowiedniego obciążenia balastowego, co pozwoli na uzyskanie stabilności instalacji, bez wzmacniania podłoża?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wykonanie prac, zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej. W przypadku zastosowania innej technologii niż ta opisana w dokumentacji Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentacji zamiennej, potwierdzającej możliwość wykonania prac, co podlega akceptacji Zamawiającego.

9. W dokumentacji technicznej każdej instalacji wymienione są związane z nią rysunki. Prosimy o udostępnienie rysunków: E05 dla SUW Gorzkowice, E06 dla SUW Szczukocice.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki pisarskiej przy nazewnictwie następujących rysunków. SUW Gorzkowice: Plik Gorzkowice SUW – layout – 2021-05-08 – Zagospodarowanie stanowi Rysunku nr E-05, nie jak wskazano w dokumentacji E-06 SUW Szczukocice: Plik Szczukocice – layout – 2021-05-06 - stringi stanowi Rysunek nr E-06, nie jak wskazano w dokumentacji E-05.

10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pokryje koszty serwisu, w razie bezzasadnego wezwania do przeglądu gwarancyjnego na żądanie

Odpowiedź: Zamawiający wezwie Wykonawcę do przeglądu „na żądanie” każdorazowo po stwierdzeniu nieprawidłowości. W sytuacji bezzasadnego wezwania serwisu koszty te ponosił będzie Użytkownik. Po stronie Wykonawcy

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

jest uzasadnienie, że wezwanie serwisu było bezzasadne. Wykonawca powinien wykonywać czynności serwisowe w obecności mieszkańca, który zgłaszał usterkę lub osoby przez niego upoważnionej. Wykonawca ma obowiązek sporządzić szczegółowy protokół z przebiegu czynności serwisowych wykonanych w czasie wizyty oraz dokumentację fotograficzną. Protokół z czynności serwisowych powinien podpisać mieszkaniec lub inna osoba przez niego upoważniona.

Zestaw pytań Nr 2 z dnia 30.12.2022 r.:

1. Czy w załączniku nr 9 „Minimalne parametry urządzeń do potwierdzania kartami katalogowymi” podano parametr napięcie maksymalne 1500V. Czy parametr ten nie został napisany omyłkowo? Falowniki dostępne na rynku posiadają maksymalne napięcie na poziomie 1000-1100V. Proszę o weryfikację tego parametru i jego obniżenie do poziomu 1000V.

Odpowiedź: Przedmiotowy parametr podany jest jako maksymalne napięcie systemu, nie zaś jako minimalny. Ponadto, Zamawiający informuję, iż na rynku dostępne są urządzenia o napięciu 1500V.

2. Proszę o podanie minimalnych parametrów dla paneli oraz inwerterów. Określenie dokumentacji projektowej tak dokładnych wymagań nie jest możliwym przez moduły ogólnodostępne na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający określił przedmiotowe parametry w załączniku nr 9 do SWZ.

3. Proszę o dopuszczenie modułów z wagą większą niż 19,5 kg. Aktualnie dostępne są na rynku moduły o większej mocy niż 340 Wp, co wiąże się z większą wagą pojedynczego modułu jednak masa całej instalacji nie ulegnie zwiększeniu.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa wymagań, co do wagi modułów z zastrzeżeniem, iż należy uwzględnić ich masę przy wykonywaniu instalacji, co przede wszystkim dotyczy się instalacji nadachowej. Wykonawca będzie musiał potwierdzić możliwość zastosowania modułów o wadze większej niż 19,5 kg poprzez przedstawienie stosownych obliczeń w opinii technicznej.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie optymalizatorów podwójnych tj. jeden optymalizator obsługujący dwa moduły fotowoltaiczne.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 2 z dnia 29.12.2022 r.

Zestaw pytań Nr 3 z dnia 30.12.2022 r.:

1. Proszę o dopuszczenie modułów większej mocy niż 340 Wp.

Odpowiedź: Zamawiający określił w załączniku nr 9 wymagania dla poszczególnych urządzeń i tym samym dopuszcza się zastosowanie innych mocy jednostkowych paneli.

2. Czy Zamawiający dopuszcza inwazyjny system montażu paneli tj. taki, który ingeruje w poszycie dachu?

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne, równoważne rozwiązania przy zastrzeżeniu, iż jeżeli odbiegają one od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, Wykonawca przedstawi projekt zamienny wykonany przez uprawnione osoby, potwierdzający możliwość zastosowania odmienniej technologii.

3. Proszę o dopuszczenie konstrukcji gruntowych wbijanych w ziemię na głębokość 1,5m za pomocą kafara.

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 2.

4. Czy Zamawiający dopuszcza konstrukcję gruntową zabezpieczoną przed korozją powłoką Magnelis?

Odpowiedź: Zamawiający odsyła do odpowiedzi nr 2.

5. Czy dla instalacji w Szczukolicach nie jest przewidziany montaż optymalizatorów mocy? Projekt nie zawiera informacji na ich temat.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów na każdej z instalacji.

6. Czy Zamawiający dopuszcza montaż inwerterów różnych producentów dla poszczególnych instalacji? Np SolarEdge dla instalacji SUW Gorzkowice a Huawei dla instalacji w Szczukolicach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie różnych producentów dla poszczególnych instalacji.

Zestaw pytań Nr 4 z dnia 01.01.2022 r.:

1. Czy dla instalacji SUW Gorzkowice Zamawiający dopuszcza montaż jednego inwertera o mocy 50kW?

Odpowiedź. Zamawiający określił minimalne wymagania dla inwerterów w Załączniku nr 9 do SWZ.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **do dnia 09.01.2023 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **do dnia 10.01.2023 r., godzina 10:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **dnia 09.01.2023 r., godzina 10:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest:

Projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie Gminy Gorzkowice” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Termin otwarcia ofert: **dnia 10.01.2023 r., godzina 10:30.**

D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 07.02.2023 r.**

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:


Wykonawca jest związany ofertą **do dnia 08.02.2023 r.**

E. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00514813/01 z dnia 2022-12-23 oraz zmiany terminów w postępowaniu zamieszczonym na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 03 stycznia 2023 r. w module BZP dostępnym na platformie eZamówienia.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.

Zup. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY


(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

