



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie
Trybunalskim

WP.ZZŚ.4901.255.2025.WC



WEZWANIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 i 3, a także art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś, oraz na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w nawiązaniu do pisma Pani Iwony Kadir Sekretarza Gminy działającej z upoważnienia Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 11.12.2024 r., znak: OŚ.6220.4.2024 o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa biogazowni rolniczej „Gorzkowice” o mocy nie większej niż 5 MW z układem uszlachetniania biogazu do postaci biometanu o wydajności 18 mln. m³/rok wraz z urządzeniami i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie” na działce ewidencyjnej nr 7 obręb Marianek, gmina Gorzkowice, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, zwracam się z prośbą do Wójta Gminy Gorzkowice o uzupełnienie następujących kwestii:

1. Wskazać źródło poboru wody na etapie realizacji planowanej inwestycji (etap budowy). Ponadto należy wyjaśnić zapis zawarty w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na stronie 47 tj. „Szacunkowa ilość zużycia wody na cele socjalno-bytowe oraz budowlane w trakcie realizacji przedsięwzięcia może wynosić do 30 m³/rok na 1 mln m³ wyprodukowanego biometanu”;
2. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 47-48 KIP jednym ze sposobów zaopatrzenia przedmiotowej inwestycji w wodę na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie własne ujęcie wody na terenie biogazowni. Należy zatem:
 - a. przedstawić opis techniczny planowanego urządzenia służącego do poboru wody, w tym podać informację o zagłębieniu oraz wydajności (wyrażoną w m³/h);
 - b. wskazać czy w odległości mniejszej niż 500 m znajdują się inne urządzenia lub inny zespół urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych z tej samej warstwy wodonośnej, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 1 m³ na godzinę;
 - c. przeanalizować inwestycję w kontekście kryteriów decydujących o zakwalifikowaniu jej do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o ile skala zakres i rodzaj inwestycji odpowiada wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), w odniesieniu do § 3 ust. 1 pkt 73 i § 3 ust. 1 pkt 74 ww. rozporządzenia;
3. W przypadku zakwalifikowania planowanego przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 73 lub § 3 ust. 1 pkt 74

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) należy:

- a. podać maksymalną wydajność studni, określając planowaną wydajność eksploatacyjną ww. ujęcia (wyrażoną w m³/h), głębokość zwierciadła ujmowanych analizowaną studnią wód podziemnych. Przedstawić stosowne profile, przekroje dotyczące budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych w rejonie ujęcia, wskazać kierunki przepływu wód podziemnych. Podać wielkość ustalonych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych w dokumentacji hydrologicznej. Określić zasięg leja depresji;
 - b. przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia (ujęcia wód) na istniejące w odległości 500 m ujęcia, a także dokonać analizy możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych wraz z ich przedstawieniem w formie graficznej;
4. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, dróg wewnętrznych, parkingów zostaną zebrane przez system kanalizacji deszczowej oraz oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych zamontowanym na sieci kanalizacji deszczowej. Oczyszczone wody opadowe kierowane będą do zbiornika wód opadowych, skąd mogą zostać zawrócone do procesu technologicznego lub skierowane do zbiorników na wodę na cele przeciwpożarowe. Należy zatem:
- a. wskazać (podpierając się stosownymi wyliczeniami) przewidywalną ilość powstających wód opadowych i roztopowych na terenie przedmiotowej działki po zrealizowaniu planowanej inwestycji (etap funkcjonowania);
 - b. przedstawić ilość i parametry urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, dróg wewnętrznych, parkingów oraz wykazać, że urządzenia te będą wystarczające do podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji;
 - c. wskazać pojemność planowanego zbiornika/zbiorników na wody opadowe i roztopowe oraz wykazać że będzie wystarczająca do zmagazynowania wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji;
5. Wskazać czy na etapie realizacji bądź na etapie eksploatacji na terenie planowanego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki technologiczne, a jeśli tak to wskazać źródło ich powstawania, szacowaną ilość oraz sposób ich zagospodarowania;
6. Wskazać czy na etapie eksploatacji przedsięwzięcia planuje się prowadzenie prac porządkowych oraz czyszczenie projektowanych obiektów przy użyciu wody, a jeśli tak to wskazać szacowane zapotrzebowanie na wodę oraz jej źródło, a także sposób zagospodarowania powstałych ścieków;
7. Jak wynika z karty informacyjnej przedsięwzięcia substraty płynne zostaną rozładowane do szczelnych zbiorników na substraty płynne. Należy zatem wskazać pojemność planowanych zbiorników na substraty płynne;
8. Wskazać pojemność planowanych silosów do magazynowania substratów stałych;
9. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 18 KIP w ramach instalacji planuje się boksy do magazynowania frakcji stałej pofermentu w planowanej hali, natomiast na stronie 37 wskazano, że frakcja stała trafiać będzie do zbiornika pofermentu stałego. Należy zatem ujednolicić informację dotyczące magazynowania wytworzonego pofermentu;
10. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie 18 KIP w ramach instalacji planuje się maksymalnie 2 zbiorniki podziemne do magazynowania frakcji ciekłej pofermentu po separacji. Należy zatem wskazać pojemność planowanych zbiorników;

11. Wyjaśnić zapisy dotyczące roślinności charakterystycznej dla obszarów związanych z obecnością stawów oraz likwidacją stawów hodowlanych oraz basenów pstrągowych zawarty w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na stronie 20 tj. „*Obszar planowanej inwestycji odznacza się gatunkami roślin charakterystycznymi dla obszarów związanych z obecnością stawów*” oraz stronach 77-78 tj. „*Ze względu na likwidację stawów hodowlanych oraz basenów pstrągowych Inwestor planuje wyrównanie terenu planowanej inwestycji. Dokładna technologia niwelacji terenu zostanie wybrana po uzyskaniu opinii geotechnicznej gruntu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę...*”, a także na stronie 84 tj. „*Podczas realizacji inwestycji zostaną zlikwidowane wszystkie stawy hodowlane oraz budynki gospodarcze znajdujące się terenie inwestycji...*”

UZASADNIENIE

W przedstawionej Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie wyjaśniono niezbędnych informacji potrzebnych do wydania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedstawione informacje na obecnym etapie postępowania administracyjnego nie pozwalają określić dokładnego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Ze względu na charakter przedmiotowej inwestycji nie można wykluczyć prawdopodobieństwa negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym środowisko gruntowo - wodne.

W związku z powyższym wzywam Wójta Gminy Gorzkowice do uzupełnienia i wyjaśnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia o kwestie wskazane w ww. punktach.

Uzupełnienie ww. braków winno nastąpić na informatycznym nośniku danych z jego zapisem w formie elektronicznej na adres Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Skutkiem powyższego jest wstrzymanie biegu terminu załatwienia sprawy administracyjnej zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Marta Matusiak
Dyrektor Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice
2. Aa.

