GBA POLSKA

LABORATORIA BADAWCZE
mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka

GBA POLSKA Sp. z o.o.
Member of GBA GROUP
ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 1095

Sprawozdanie z badań Nr: P/0/10/2026/81/F/7

Zleceniodawca: URZĄD GMINY GORZKOWICE; 97-350 Gorzkowice, ul. Szkolna 3

Zlecenie Nr: P/0/10/2026/81

A - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095); referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

AE - metodyka akredytowana (nr akredytacji AB 1095) z zakresu elastycznego - referencyjna o ile prawo tak stanowi / równoważna do referencyjnej (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

A/P - metodyka akredytowana Podwykonawcy

Przedmiot badania: **Woda do spożycia przez ludzi**

Numer w ewidencji laboratoriów badawczych GIS: Łajski: Z/MZ/000009; Mysłowice: Z/SL/000003; Poznań: Z/WP/000009

Punkt pobrania: ***SUW Szczukocice - wyjście na sieć - zawór czerpalny*** **Data*: 22 października 2026**

Adres pobrania:	97-350 Szczukocice
Miejsce pobrania:	SUW Szczukocice - wyjście na sieć
Rodzaj wody do spożycia:	*uzdatniona*
Godzina pobrania:	08:35:00
Temp. próbki pobranej [°C]:	10,4

Pobranie próbek wg: A PN-ISO 5667-5:2017-10
Transport próbek: GBA POLSKA Sp. z o.o.
Pobierający: Próbkobiorca GBA POLSKA Antoni Czaja

Numer próbki: 43257/10/26 Ocena próbki: bez zastrzeżeń Data rozpoczęcia badań: 22-10-2026 Data zakończenia badań: 05-11-2026

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania	Wymagania	Wynik	U	S/OI
M	Uran	µg/l	AE	PN-EN ISO 11885:2009 ICP-OES	≤ 30 µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2026.748)	< 8,0	1,6	SPEŁNIA
	Bisfenol A	µg/l	A/P	U.S.EPA 535, U.S.EPA 536 (Nr Akred. 1147)	≤ 2,5 µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2026.748)	0,225	0,056	ZGODNE
M	Kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorobutanowy (PFBA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorodekanosulfonowy (PFDS)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorodekanowy (PFDA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorododekanosulfonowy	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania	Wymagania	Wynik	U	S/OI
M	Kwas perfluorododekanowy (PFDoDA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluoroheksanowy (PFHxA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluoroheptanosulfonowy (PFHpS)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluoroheptanowy (PFHpA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorononanosulfonowy (PFNS)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorononanowy (PFNA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorooktanowy (PFOA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluoropentanosulfonowy (PFPS) – (PFPeS)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluoropentanowy (PFPA) – (PFPeA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorotridekanosulfonowy	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluorotridekanowy (PFTrDA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Kwas perfluoroundekanosulfonowy	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-

Lab.	Badany parametr	j.m.	Akr.	Metodyka badania	Wymagania	Wynik	U	S/OI
M	Kwas perfluoroundekanowy (PFUnDA)	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS Granica oznaczalności: 0,0005 µg/l		< 0,00050	0,00013	-
M	Suma PFAS	µg/l	A	PB-355/LF wyd. 1 z dnia 08.06.2026 LC-MS/MS	< 0,10 µg/l; Rozp.MZ (Dz.U.2026.748)	< 0,00050	0,00013	SPEŁNIA

Data* - w zależności od sposobu pozyskania przez GBA POLSKA próbki jest datą: pobrania (gdy próbka pobierana jest wyłącznie przez pracownika GBA POLSKA) lub odbioru (gdy próbka odbierana jest od Klienta przez pracownika GBA POLSKA, dostarczana jest przez firmę kurierską bądź dostarczana osobiście przez Klienta).
j.m. - jednostka miary
U - niepewność rozszerzona pomiaru przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, nie uwzględnia niepewności pobierania próbek, za wyjątkiem przypadków, gdy zostało to zaznaczone w uwagach. Niepewność podaje się w sytuacji, gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyników badań lub zgodności z wymaganiami / specyfikacjami oraz na życzenie Klienta.
Rezultaty badań niższe lub wyższe niż zakresy pomiarowe metod są przedstawiane jako odpowiednio „< wartość dolnej granicy zakresu pomiarowego" lub „> wartość górnej granicy zakresu pomiarowego". Wartości te stanowią informację o rezultatach badań. Jeśli wraz z tak przedstawionymi rezultatami badań podane są niepewności rozszerzone, dotyczą one wartości dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego metody.
S/OI - stwierdzenie zgodności / opinia i interpretacja, gdzie:
S – stwierdzenie zgodności z wymaganiami lub specyfikacjami odnoszące się do wyników dla parametrów wskazanych w danym wierszu, gdzie ZGODNE oznacza zgodność, a NIEZGODNE oznacza brak zgodności. Uzgodniona z Klientem zasada podejmowania decyzji i ryzyko z nią związane oraz identyfikacja, które specyfikacje, normy lub ich części są spełnione, a które nie, podane są w uwagach. W przypadku uzyskania rezultatów z badań, stwierdzenie zgodności dla rezultatów spełniających wymagania wskazane w Komunikacie PCA 353 z dnia 24.08.2021 jest realizowane w ramach opinii i interpretacji.
OI – opinia i interpretacja Laboratorium w odniesieniu do uzyskanych wyników jakościowych/rezultatów z badań, gdzie SPEŁNIA oznacza spełnienie wymagań, a NIE SPEŁNIA oznacza niespełnienie wymagań.
Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek (pobranych lub odebranych – zgodnie z informacjami przedstawionymi w Sprawozdaniu).
Zamieszczone w Sprawozdaniu informacje wyróżnione kursywą zostały przekazane przez Klienta. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za te informacje. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i reprezentatywność próbek przekazanych przez Klienta do badań.
Sprawozdanie bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Laboratorium nie przechowuje próbek po badaniach, chyba że z Klientem ustalono inaczej
Miejsce wykonywania badań ("Lab."): M - ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice
UWAGA: Oryginalne Sprawozdania z badań są wydawane w formie elektronicznej z rozszerzeniem *.pdf, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym wszystkie wydruki, o ile nie są potwierdzone za zgodność z oryginałem, są kopiami.

Uwagi:

Badana próbka spełnia wymagania wskazane powyżej jako „zgodne" w zakresie badanych parametrów.
Przy stwierdzeniu zgodności zastosowano zasadę prostej akceptacji opisaną w wytycznych dokumentu ILAC-G8-09/2019. W przypadku wyników zbliżonych do granicy tolerancji/specyfikacji ryzyko błędnej akceptacji/odrzucenia wynosi do 50%.
Nr akredytacji: 1147
Nr w ewidencji laboratoriów badających wodę GIS: Z/ZA/000001

Sporządzono dnia:	Autoryzował wynik:	Autoryzował Sprawozdanie:	
06-11-2026	Pracownik GBA Polska: Agata Leoniak Łukasz Cnota Łukasz Szulc	Młodszy Specjalista ds. Środowiska Maria Samborska	**Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

Sprawozdanie sporządzono w 1 egz. **Oryginał pdf: Zleceniodawca, kopia pdf: Archiwum w/m**

Koniec Sprawozdania