

Informacja nr 3

dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno – kanalizacyjnej.”

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 03 sierpnia 2016r.: o treści:

„Z informacji nr 1 z dnia 26.07.2016r. wynika, iż należy zastosować kamery cyfrowe IP. Sygnał wizyjny przez ujęty w projekcie kabel FTP może być transmitowany bez zakłóceń na odległość do 100m. Kamery usytuowane na słupach oświetleniowych znajdujących się na parkingu wymagają ułożenia odcinków kabli o długości od 226m do 344m. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli światłowodowych z konwerterami wizji celem prawidłowej transmisji sygnału między kamerą a rejestratorem?”

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabli światłowodowych.

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
[Podpis]
mgr Jolanta Kadir